



**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
 DECLARATION OF CONFORMITY**

Name und Adresse der Firma Name and address of the firm	Derungs Licht AG Hofmattstrasse 12 CH-9200 Gossau Schweiz / Switzerland
<p style="text-align: center;">Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass folgende Produkte          We declare under our sole responsibility that following products</p>	
Leuchten zur Verwendung in klinischen Bereichen von Krankenhäusern und Gebäuden zur Gesundheitsfürsorge: Luminaires for use in clinical areas of hospitals and health care buildings:	D <sup>care®</sup> amalia 9 P S3 D <sup>care®</sup> amalia 9 P S4 D <sup>care®</sup> amalia 9 P S4 clinic D <sup>care®</sup> amalia 9 P S7 D <sup>care®</sup> amalia 9 B S8 D <sup>care®</sup> amalia 9 B S9 D <sup>care®</sup> amalia 9 F S3
Allen Anforderungen der Richtlinie(n) entspricht die anwendbar sind: Meets all the provisions of the directive(s) which apply to it:	2014/35/EU (Niederspannungs-Richtlinie) 2014/30/EU (EMV-Richtlinie ) 2009/125/EG (Ökodesign-Richtlinie) 2014/35/EU (Low Voltage directive) 2014/30/EU (EMC directive) 2009/125/EC (Ecodesign directive)
Angewandte harmonisierte Normen, nationale Normen oder andere normative Dokumente: Applied harmonised standards, national standards or other normative documents:	EN 60598-1:2015 EN 60598-2-25:1994 + A1:2004 EN 55015:2013 + A1:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61547:2009
<p style="text-align: center;">Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit          Any unauthorised changes to the product will void the validity of this declaration.          Dieses Produkt ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet seit: 2011          This product is CE-marked since: 2011</p>	
Ort, Datum / Place, date  Gossau, 20.09.2016	Name und Funktion / Name and function   <b>Derungs Licht AG</b> CH-9200 Gossau SG Telefon +41 71 388 11 66 Telefax +41 71 388 11 77 Thilo Koch (Quality Management Representative)